

МЧС России
 Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе
 РБ, г. Уфа, ул. Октябрьской Революции, д. 14, 450077, тел.: (347) 272-82-03, gpnufa@mail.ru
 (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1083/1/1
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
 «Стиль» городского округа город Уфа Республики Башкортостан
 (далее – МБОУ ДО «Стиль» ГО г. Уфы РБ)
 (Директор А.Г. Гаранина)**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС по РБ - Р.Р. Хабибова от «08» сентября 2016 года № 1083,

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» по «20» сентября 2016 года проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соколовым Дмитрием Игоревичем в отношении объекта(ов) защиты (комплекс помещений), используемого МБОУ ДО «Стиль» ГО г. Уфы РБ, расположенным по адресу: г. Уфа, ул. Вологодская, д. 58

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ ДО «Стиль» ГО г. Уфы РБ Гараниной Анной Геннадьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В тамбурах эвакуационных выходов отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п. 4. НПБ 110-03	15 мая 2017 года	
2.	Дверь запасного эвакуационного выхода (правого крыла) открывается не по направлению выхода из здания.	Правил противопожарного режима в РФ п. 34, п. 6.17 СНиП 21-01-97*	15 мая 2017 года	
3.	Ширина горизонтального участка путей эвакуации (со стороны комнаты приема пищи и зам. директора) менее 1 м.	п. 6.27 СНиП 21-01-97*	15 мая 2017 года	
4.	Точечные пожарные извещатели установлены не под перекрытием (на конструкциях, выступающих от потолка).	п. 12.18*, НПБ 88-2001 п. 13.3.4 СП 5.13130.2009	15 мая 2017 года	
5.	Ширина эвакуационного выхода из ряда помещений менее 0,8 м (фактически – 0,58 м) (помещение №12).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	15 мая 2017 года	
6.	Пространство над фальшпотолком, (выступающее от потолка на расстояние более 0,4 м) не защи-	п. 12.20, НПБ 88-2001, п. 13.3.8 СП 5.13130.2009	15 мая 2017 года	

	щено автоматической пожарной сигнализацией (расстояние от потолка 0,55 м).		
7.	Точечные дымовые пожарные извещатели не установлены в каждом отсеке помещения, образованном строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на менее 0,6 м.	п. 12.21. НПБ 88-2001, п. 13.3.9 СП 5.13130.2009	15 мая 2017 года

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы по
пожарному надзору Д.И. Соколов

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« 20 » сентября 20 16 года



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ ДО «Стиль» ГО г. Уфы РБ
А.Г. Гаранина

(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » ^(подпись) сентября 20 16 года